



לוח חשמל A



הערות ללוח חשמל
המבנה הכללי
 1. גודל ייבנה פוח בנו"ב 2.5 מ"מ, צבוע פעמייים צבע יסוד וצבע סופי אפוקסי אלקטרוטטי-בגון בג'.
 2. גודל ידור מפלסים מ"מ - 25, 20, 15, 10, 5, 0.
 3. במחלקי כניסה ללוח יש לבצע כיוון פלטי ישלש 'זהנת חשמל ראשית'.
 4. מחלקים כל מהדק ישלש ע"י סימון פלטי אורגניטיש לוחקין מהדקים משוריים גם עבור מאותיים ששנים מוחלקים וחציינים בתכנית במקום שמור בבבד. המחלקים ידור מסיפס אייזומילר או שיע.
 5. שוקיות ישלש הגדו רבוע על פלטים וזהנת וכן על אביויים פימיים- ע"י שלטי מנדיי-מחלקים ע"י דבג ובגים.
 6. ככל מוליך בלוח-כולל מוליכי פוה,אפס והארקה-ישלש ע"י שלט פלטי עניו-זרום מספר המעגל.
 7. לכל כבל המחובר ללוח ישלש ע"י שלט פלטי כדוגמת פדוים-עניו כתוב-בעט בבלי מחלק-מספר המעגל.
 8. חיוטים כבלים ללוח-בוצע בצורה מוסדרת. מחלקים לפורפיל בוא מהדקים- או מעל ללוח ואינם לוחצים אוד על המ"י.
 9. לצורך כך יש לבנות את מחלקים המסיפס.
 10. בצוחרות המבלי לבצע מידות מדויקות של ישנת בקירות. ולהתחשב בכל גודם המבלי את מידות הגדו.
 11. רגשת תכנית לאישור המחנן תבוצע רק לאחר שהמבלין בוק את המידות באור. אישור לוחות ע"י המחנן אינו מורה אישור לגבי התאמת המידות לנישת או מבלי אודות-המבלין של בכל ההצעות עקב אי התאמת הגדו.
 12. יתחנן תיק תכנית בור פח-כולל שלט חיוטי-תוכנית מחנות לפלי.
 13. וורא רגויות נוספת במפרס הסוכי.
 14. מלפני ביצוע הגדו-גישה והמבלין תכנית ביצוע לאשור המחנן-מפרס מפרס במפרס הסוכי אין להחליף בביצוע הגדו לפי קבלת אישור המחנן בכתב.

מספר עדכון	תאריך	שם	תפוצה
1			
2			
3			
4			
5			
6	10.02.22	ליאור	

עדכונים

לעיון
 לאישור
 מוכרו
 לביצוע
 AS MADE

תכנון: יגאל שרעט
 אישור: יגאל קנין
 קנין: ללא

י.פ. הנדסת חשמל

המזמין: מועצה מקומית לקייה
 פרויקט: נ"ה ש"י 70 מרש 902
 שלוחת מת"מ שכונה 17

התנחית: לוח חשמל A
 תאריך: מס' גיליון 10
 מס' תכנית: 54221
 תאריך: 10.11.21